



MIASTO I GMINA BIERUTÓW

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

tel.: 071/314 62 51
fax: 071/314 64 32

e-mail: bierutow@bierutow.pl
www.bierutow.pl

Bierutów, 29.02.2016 r.

IR.2710.2710.2.2.2016.IR

Dotyczy postępowania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej

Zamawiający – Miasto i Gmina Bierutów, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje że złożono zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Zapytanie nr 2 z odpowiedzią:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące sporządzenia oferty na przetarg nieograniczony pn „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej „

ZAPYTANIE

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku: posiadania wiedzy i doświadczenia: czy zamawiający uzna, w wykazie robót budowlanych, minimum 2 zrealizowane zadania polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości minimalnej 1500,00 mb każda i średnicy min. 110 mm, za równoważne z przynajmniej dwiema robotami polegającymi na budowie sieci wodociągowej o długości minimalnej 1.500,00 mb każda i średnicy min. 110 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie wykonania sieci wodociągowej w zakresie podanym w SIWZ, przy budowie kanalizacji nie ma wielu czynności które występują przy budowie sieci wodociągowej rozdzielczej związanych np. z przełączaniem pracującej sieci.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku: osoby zdolne do wykonania zamówienia: czy zamawiający uzna, za równoważne z warunkiem SIWZ rozdział XII, pkt.4, jeżeli oferent wykaże że dysponuje osobą na stanowisku Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej – sieci bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień i w tym wykaże przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości minimalnej 1500,00 mb każda i średnicy min. 110 mm?

Odp.: Nie, jw.

Burmistrz Bierutowa


mgr Władysław Bogusław Kobiątka