

A ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Umin= 0,23 [W/m²K]

TYNK CIENKOWARSTWOWY	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
SIATKA PANCERNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
DYSPERSYJNA JEDNOSKŁADNIKOWA	
ELASTYCZNA MASA KLEJOWO-SZPACHLOWA	
STYROPIAN 3 cm + klej w planie	
PŁYTA WARSTWOWA z rdzeniem Izowall PUR - 10,0 cm	

B POSADZKA NA GRUNCIE Umin= 0,30 [W/m²K]

WYKŁADZINA PCV - R10		3,5 mm
PŁYTA OSB (2x 1,8 cm)		3,6 cm
WELNA MINERALNA TWARDA		12 cm
U ₀ = 0,30 [W/m²K]		
PAROIZOLACJA		
BLACHA DENNA		0,55 cm
FOLIA P E gr.0,02cm		
2 x DYSPERBIT		
BETON C 12/15 gr. 15cm ZBR. SIATKA ŚR.4,5mm 10x10 cm		
PIASEK ZAGĘSZCZANY MIN. 20 CM		
GRUNT RODZIMY		

C DACH Umin= 0,18 [W/m²K]

BLACHODACHÓWKA z posypką w kolorze CZERWONYM, CEGLASTYM O MATOWYM WYKOŃCZENIU POWIERZCHNI

KONTROLATY - 2,5 x 4 cm, ŁATY - 8 x 4 cm

WIATROZOLACJA - DRAFTEX

WIAZAR STALOWY, PROFIL 80x40x2

- ROZSTAW CO 1,20 m

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

MONTOWANE NA DOLNE PASY WIAZARA

BLACHA OCYNKOWANA O GR. 0,55 mm

WELNA MINERALNA 20 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTA wiórowa 1,8 cm

PŁYTA G-K O ODPORN. OGNIOWEJ EI30

BUDYNEK zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III,

BUDYNEK - NISKI

Klasa odporności pożarowej budynku - "D"

- główna konstrukcja nośna: R 30,

- strop: REI 30,

- ściany zewnętrzne E I 30,



BIURO PROJEKTOWE
GRAŻYNA RAJEWSKA

tel. kom.: +48 665 886 598
pracownia: 56-400 Olsztyn, ul. Wileńska 3A (wejście od parku)

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys.:		Nr rys.:	
PRZEKRÓJ B-B		7	
Inwestor:		Data:	
MIASTO I GMINA BIERUTÓW		24.05.2017	
Projektant:		Pojęcie:	
UL. MONIUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW		Branda:	
mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA		ARCH.	
nr upr. 04 / 04 / DOJA w spec. arch.		Pojęcie:	
mgr inż. arch. PIOTR LEONSKI		Branda:	
nr upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.		ARCH.	
Objekt:		Skala:	
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ DOJAZDAMI dz.nr. 38, obręb STRZAŁKOWA, 56-420 BIERUTÓW		1:50	
		Wzrosty:	