


1. Miska ustępowa
 - górna wysokość miski ustępowej wraz z deską max 45 cm
 - wymiar od osi miski ustępowej do ściany 45 cm
 - wymiar od osi toalety do uchwyty zewnętrzny 45 cm
2. UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ (Ø zew. 35 mm)
 - wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej
 - przysięenny dł. 85 cm; 20 i 7,5 cm od ściany, na wys.80cm
 - zewn. dł. 90 cm; odkładany na ścianę, na wys.80cm
 - pionowy, wysokość 70 cm,w odległości 85 cm od ściany
3. UMYWALKA
 - szer. 62 cm, głęb. 45 cm
 - szerokość strefy przy umywalce 90 cm
 - odl. spodu umywalki od podłogi 70 cm
 - odl. górnej krawędzi umywalki od podłogi 80 cm
 - syfon przysięenny - odpływ 30-35 cm od posadzki przesunięty w osi pionowej
 - bateria na wys.110 cm lub nasadowa
 - uchwyt baterii umywalkowej z przedłużonym ramieniem
4. UCHWYTY PRZY UMYWALCE (Ø zew.35 mm)
 - wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej
 - górną krawędź uchwyty na wysokości 75 cm
 - poziomy dł. 90 cm; 25 cm od ściany
 - poziomy dł. 90 cm; odkładany na ścianę
5. DRZWI
 - światło 90 cm; otwór 100 cm
 - uchwyt na wys. 80-85 cm lub klamka na wys. 90 cm

6. POZOSTAŁE ELEMENTY
 - dolna krawędź lustra uchylnego na wys. 100 cm
 - dzwonek umieszczony przy misce ustępowej, oraz przy umywalce (h=65cm)
 - dozowniki mydła na wys. 120 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.
 - ręczniki do rąk na wys. 100 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.
 - włącznik światła wys. 110-120 cm
 - zastosowana apteczka na wysokości 120 cm
 - podajnik papieru toaletowego na wysokości 100 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej szlif.

WYPOSAŻENIE TOALETY:

- 1.- kinkiet
- 2.- lustro uchylne
- 3.- systemowy pojemnik na papierowe ręczniki do rąk
- 4.- dozownik do mydła
- 5.- apteczka
- 6.- kosz na zużyte ręczniki
- 7.- dzwonek



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RAJEWSKA <small>tel. kom.: + +48 695 886 598 pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A(węjsce od parku) www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl</small> </div> </div>			
Nazwa rys.:	TOAleta dla niepełnosprawnych - PRZEKRÓJ		Nr rys.: 04
Inwestor:	MIASTO I GMINA BIERUTÓW 56-420 BIERUTÓW, MONIUSZKI 12	Data:	24.05.2017 PB/PW
Projektował:	mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA upr.nr 04/04/DOIA w spec. arch.	Podpis:	ARCH.
Sprawił:	mgr inż.arch. PIOTR LEONSKI nr upr.215 / 90 / UW w spec. arch.	Podpis:	ARCH.
Opis:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ DOJAZDAMI dz.nr. 38, obręb STRZAŁKOWA, 56-420 BIERUTÓW	Skala:	1:25 Nr strony: