

Bierutów, dnia 26.04.2018 r.

IR. 2710.4.2.2018.JP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie - wymiana stolarki okiennej***

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Z jakiego materiału mają być wykonane okna /sosna lita, sosna mikrowczepy/?

**Odp. Zamawiający informuje, iż okna mają być wykonane z materiału - sosna mikrowczepy.**

2. Ile krat podlega wymianie na nowe /jest rozbieżność pomiędzy wykuciem krat a montażem/.

**Odp. Kraty montujemy zgodnie z rysunkiem, nie montujemy ich tam, gdzie są zaplanowane okna antywłamaniowe, czyli na parterze i okna na piętrze w pokoju nr 7. Kraty będą zamontowane tylko na poziomie piwnicy.**

3. Co Państwo mają na myśli pisząc w przedmiarze okna antywłamaniowe?

**Odp. Skład okien antywłamaniowych:**

**Okucia - klasa odporności WK1;**

**Szyba antywłamaniowa - klasa odporności oszklenia P2;**

**Klamki antywłamaniowe.**