



UWAGI:

- Całość fundamentów należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C12/15, gr.min. 10,0cm.
- Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 60,0cm. Połączenia te powinny być względnie siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
- Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2,0mm.
- Posadowienie ław fundamentowych na nielaruszonym gruncie.
- Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
- Przy złączeniu kablowym należy do zbrojenie podłużnego ław przyspawać płaskownik FeZn 40x4 i wyprowadzić ponad posadzkę.

UWAGA:

Izolację wykonać wg opisu technicznego
Po wykonaniu wykopu wezwać geologa lub konstruktora w celu oceny własności gruntu i ewentualnego zaprojektowania ław
Ściany fundamentowe
blozki betonowe M6 gr 24cm klasy 20 (zew. i wew.) 24x14x38cm lub beton C16/20.
Poziom posadowienie fundamentów min. -0,90m, mierzony od poziomu gruntu

2

ŁAWY FUNDAMENTOWE

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł1
- o wym. 60x40cm, beton C20/25 - W8,
siatka 06,

zb.#12, stal A-III,

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł2

- o wym. 60x40cm, beton C20/25 - W8,
siatka 06,
zb.#12, stal A-III,

STOPA FUNDAMENTOWA ST1

- o wym. 60x60x40cm, beton C20/25 - W8,
zb.#12, siatka 15x15cm, stal A-III,

3

BETON C12/15 podława
C 20/25 ławy - W8
STAL
A-0 S185
A-IIIN RB400
otulina min. 5cm

4

<div><div></div><div>ARCHIGRA</div></div> <div>BIURO PROJEKTOWE GRAŻYNA RAJEWSKA ul. Łódzka 11, 01-644 Warszawa tel. 22 666 666 666 www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl</div>			
Nazwa i S.A.	RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH - RYS. ZAMIENNE		Nr. i - 1K
Imię i Nazwisko	MIASTO I GMINA BIERUTÓW 56-420 BIERUTÓW, MONUSZKI 12 mgm. mgr. inż. Wojciech Siaton Nr. upraw. 050504		Imię i Nazwisko 21.10.2016 Wojciech Siaton
Stan	BUDOWA BUDYNKU ŚWIECILCY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ ORAZ NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZĘŚCI DZIAŁKI, OBRĘB SĄTOK, dz. nr. 30/2		Stan 1:50
Wzrost	KONSTR.		Nr. i 1K