

Bierutów, dnia 11.03.2020 r.

IR. 2710.1.5.2020.MR

Zapytanie nr 4 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: sterowanie programem czasu pracy.
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę na system włączania/wyłączania – system wykrywania dnia i nocy przez zmianę napięcia w panelu?

odp.: Zamawiający dopuszcza zamianę na system włączania/wyłączania – system wykrywania dnia i nocy przez zmianę napięcia w panelu.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w SIWZ i projekcie umowy w tym zakresie.

2. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: zabezpieczenie przed kradzieżą. Prosimy o sprecyzowanie co dokładnie ma być zabezpieczone przed kradzieżą (panele, oprawa)

odp.: Zamawiający informuje, iż zabezpieczone przed kradzieżą powinny być panele słoneczne.

3. We wzorze umowy jest zapis o przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym: zaktualizowaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub wersją roboczą inwentaryzacji wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jej złożeniu do zaktualizowania i terminie jej dostarczenia do Zamawiającego.
Czy Zamawiający wymaga tylko naniesienia na mapki montowanych lamp czy wymaga pełnej inwentaryzacji wraz z współrzędnymi itp.?

odp.: Zamawiający wymaga tylko naniesienia na mapki montowanych lamp, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 10 lit. b projektu umowy. (po modyfikacji)

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w projekcie umowy w tym zakresie.

3. Wg zapisów SIWZ grunty to wewnętrzne drogi gminne, prosimy o informację czy po stronie Wykonawcy leży załatwienie zezwoleń takich jak: zajęcie pasa drogowego czy inne ustalenia?

odp.: Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy uzyskania zezwoleń takich jak: zajęcie pasa drogowego lub innych ustaleń.

4. We wzorze umowy jest zapis: uporządkowanie lub doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac.
Prosimy o informację, czy teren na którym mają stanąć lampy to teren utwardzony, czy teren wyłożony kostką?

odp.: Zamawiający informuje, że żadna ze wskazanych lokalizacji nie jest terenem wykończonym kostką, a jedynie terenem utwardzonym.