

Bierutów, dnia 07.04.2020 r.

IR. 2710.3.9.2020.JP

Zapytanie nr 8 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 03.04.2020 r. prosimy o podanie przykładowego środka do zabezpieczenia konstrukcji dachowej do REI 15. Wg naszej wiedzy dostępne na rynku środki zabezpieczają konstrukcję drewnianą do NRO, nie zabezpieczają jej natomiast do klasy REI15.

odp.:

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej konstrukcja dachu musi zostać zabezpieczona do R15, a przekrycie dachu do RE 15. Dopuszcza się dowolną metodę, w celu uzyskania powyższego zabezpieczenia.

Zamiennie dopuszcza się wykonanie okładziny gkf dla całej konstrukcji dachu, przy zapewnieniu podłoża umożliwiającego montaż sufitów podwieszanych.