

Bierutów, dnia 23.04.2020 r.

IR. 2710.4.4.2020.JP

**Zapytanie nr 3 z odp.**

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

W związku z zamieszczeniem dnia 22.04.2020r konstrukcyjnym projektem budowlanym, proszę o następujące informacje:

- 1) na jakiej głębokości należy posadowić fundamenty - wg. PB konstrukcja - ławy fundam. na głęb. 1,6 m p.p.t. - według PB wykonawczego archit. - przekroje - na głęb. 1,0 m - która głębokość jest prawidłowa.
- 2) załączony przedmiar - jaką głębokość przyjęto do wykopania wykopów.

**odp.: Zamawiający informuje, iż fundamenty należy posadowić na głębokości 160 cm - wg PB Konstrukcja.**