

Bierutów, dnia 24.04.2020 r.

IR. 2710.6.4.2020.JP

Zapytanie nr 3 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Czy należy uwzględnić (wycenić) nadzór archeologiczny. Proszę zwrócić uwagę, że pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych było ważne do dnia 30.09.2018.

odp.: Zamawiający informuje, iż nadzór archeologiczny leży po jego stronie. Ponadto informuje się, iż pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych zostało przedłużone i upływa w dniu 31.12.2020 r.

2. Jeżeli będzie wymagany nadzór archeologiczny, a wystąpi w trakcie prac obiekt zabytkowy czy termin wykonania zadania zostanie wydłużony.

odp.: Wydłużenie terminu realizacji zadania możliwe jest tylko w sytuacjach wskazanych w zapisach projektu umowy.

3. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie kabla, rur oraz słupów w pasie drogowym.

odp.: Zamawiający nie będzie pobierał w/w opłat.

4. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie projektu organizacji ruchu, opłaty za wyłączenie i dopuszczenie do prac przez Tauron oraz nadzory branżowe (woda, gaz, teletechnika).

odp.: Zamawiający informuje, iż należy wycenić wyżej wskazane elementy.

5. Czy przy wykonaniu zadania mogą być zatrudnieni pracownicy na umowę zlecenie.

odp.: Zgodnie z zapisami rozdziału Va SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wszystkie czynności przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności czynności osób takich jak:

- 1) Kierownicy robót,
- 2) Majstrowie,
- 3) Pracownicy brygad podlegający kierownikom lub majstrom.

6. Czy kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm², można w całości ułożyć w rurze ochronnej fi 75.

odp.: Zamawiający wyraża zgodę na ułożenie w całości kabla w rurze ochronnej fi 75.

7. Proszę o podanie typu, długości, kąta wysięgnika na słup.

odp.: Wysięgnik typu W12 w załączeniu przesyłam kartę katalogową.

8. Czy do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pomiary z natężenia oświetlenia, czy będą wymagane.

odp.: Tak, do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pomiary z natężenia oświetlenia.