


Temat: Paczków

Nr otworu: 1 głębokość: 1,3-2,0 m nazwa gruntu: piasek średni




Analiza sitowa				
Wymiar oczek	Masa [g]	Masa po p. [g]	Zawartość[%]	suma [%]
40,0				
20,0				
10,0				
2,0		5,54		100,00
1,0	5,54	25,31	2,77	97,23
0,5	30,85	126,83	12,65	84,58
0,25	157,68	19,54	63,42	21,16
0,1	177,22	2,73	9,77	11,39
0,075	179,95	1,59	1,36	10,03
0,063	181,54	18,46	0,8	9,23
dno	200,00		9,23	
Suma		200,00 g	100,00	

Parametry charakteryzujące uziarnienie gruntu			
C			
U 5,57			
Wyniki oznaczeń zawartości frakcji [%]			
d [mm]	>2,00	2,00-0,06	<0,06
	0,00	90,77	9,23
Wyniki oznaczenia średni zastępczych:			
d10	0,07		
d20	0,24		
d30	0,29		
d40	0,32		
d50	0,36		
d60	0,39		
Współczynnik filtracji wg wzoru amerykańskiego			
K=	0.0135 cm/s		

Masa gruntu przed badaniem : 200,00 g

BADANIA WYKONAŁ:



Zał. 5