ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Huta

Lp.	Nr otworu	Głębokość	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Opis makroskopowy	Analiza granulometryczna Analiza sitowa Zawartość frakcji % >2,00	2,00-0,06	<0,06	Wilgotność naturalna Wn %	Granica plastyczności Wp %	Granica płynności W_L %	Stopień plastyczności I_L	Wskaźnik plastyczności I_P	Zawartość substancji Organicznej Iom %	Wskaźnik piaskowy WP %	Kapilarność bierna Hkb m
1	1	1,3-2,0	piasek średni	MSa	piasek średni	piasek średni, szary, dom.:grudki gliny, mokry	0.00	90.77	9.23								

Badania wykonano zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-(1-12): Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów
Badania wykonano zgodnie z normą PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu

K. Kozimor

mgr Katarzyna Kozimor
Geolog

USŁUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wrocław, ul. Zakopiańska 12

Zał. 6